

Сведения о предписаниях, постановлениях, решений и т.д.

№ п/п	Наименование организации	Номер предписания	Дата выдачи предписания	Кем выдано	Наименование мероприятий, предложенных к устранению по предписанию	Срок исполнения	Информация о наложенных штрафных санкциях
1.	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №8"	предписание № 136/1	15.10.2021	ГПН	Помещение кладовой не отделено противопожарной дверью от других помещений	01.10.2022	ВЫПОЛНЕНО
2.	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №8"	предписание № 136/1	15.10.2021	ГПН	Отсутствуют пожарные извещатели в помещениях № 33 на 1эт., № 16 на 4эт.	01.10.2022	ВЫПОЛНЕНО
3.	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №8"	предписание № 136/1 от 15.10.21	15.10.2021	ГПН	Лестница эвакуационного выхода наружу из спорт.зала высотой более 45см не имеет ограждения и поручней	01.10.2022	НЕ ВЫПОЛНЕНО
4.	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №8"	предписание № 136/1	15.10.2021	ГПН	Помещение пищеблока не отделено противопожарными дверями 2-го типа	01.10.2022	ВЫПОЛНЕНО
5.	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №8"	предписание № 136/1	15.10.2021	ГПН	Выход из коридора на кровлю не оборудован п/п люком 2-го типа.	01.10.2022	ВЫПОЛНЕНО
6.	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №8"	предписание № 136/1	15.10.2021	ГПН	Отключены шлейфы АПС № 3,21,22 (не функционируют)	01.10.2022	ВЫПОЛНЕНО

					Обеспечить соблюдение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» в кабинетах № 27 информатики, № 35, в коридоре 4-го этажа		
7	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №8"	предписание № 148/21-ВП	10.11.2021	Роспотребнадзор		10.11.2022	НЕ ВЫПОЛНЕНО
					Обеспечить соблюдение п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола.»		
	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №8"	предписание № 148/21-ВП	10.11.2021	Роспотребнадзор		10.11.2022	ВЫПОЛНЕНО

					Обеспечить соблюдение требований п. 62 СанПиН 3.3686-21 и п. 1.3. СП 2.4.3648-20 в части наличия в личных медицинских книжках работников сведений о вакцинации и ревакцинации в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утв. Приказом МР		
8	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №8"	предписание № 148/21-ВП	10.11.2021	Роспотребнадзор		10.11.2022	ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
9	МБОУ г. Мурманска "Гимназия №8"	предписание № 51240041000110567462	05.06.2024	Роспотребнадзор	Обеспечить в помещениях хоз субъекта водонагревающие устройства в соответствии с требованием п. 2.6.1. СО 2.4.3648-20	04.03.2025	
					Устранить повреждения пола в рекреациях на третьем и четвертом этаже. В каб технологии для мальчиков № 9в соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20	04.03.2025	ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО

					<p>Устранить дефекты и повреждения стен в спортзале. В туалете для мальчиков на третьем этаже.</p> <p>Дефекты потолка в кабинете № 2.</p> <p>дефекты и повреждения стен и потолка в раздевалке для мальчиков и девочек при спортивном зале соответствии с требованиями п.2.5.3. СП2.4.3648-20</p>	04.03.2025	<p>ВЫПОЛНЕНО</p> <p>ЧАСТИЧНО</p>
					<p>Обеспечить использование ламп в коридоре второго этажа перед столовой. в кабинетах № 19;20;21;22. с одинаковым светоизлучением п.2.8.5. СП2.4.3648-20</p>	04.03.2025	<p>ВЫПОЛНЕНО</p> <p>ЧАСТИЧНО</p>

					Обеспечить демонстрационные столы в каб химии и физики защитными бортиками в соответствии с требованиями п.3.4.8 СП 2.4.3648-20	04.03.2025	ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
					Обеспечить ведение образовательного процесса в соответствии с требованиями п.2.4.2.п 3.4.14 СП 2.4.3648-20	04.03.2025	выполнено
					Обеспечить исправное состояние ламп в кабинетах: 19,20,21,22, в спортивном зале п.2.8.9 СП2.4.3648-20	04.03.2025	выполнено
					Обеспечить оформление и ведение листа здоровья в соответствии с требованиями п.3.4.19 СП 2.4.3648-20	04.03.2025	выполнено

					Обеспечить в обеденном зале наличие умывальников в соответствии с требованиями п.3.4.3 СП 2.4.3648-20	04.03.2025	ВЫПОЛНЕНО ЧАСТИЧНО
					Включить в программу производственного контроля, контроль технического состояния вентиляции в соответствии с требованиями 2.7.4. СП 2.4.3648-20	04.03.2025	выполнено
					Включить в программу производственного контроля (смыть на яйца гельминтов) в соответствии с требованиями п.1.8. СанПиН 2.4.3648-20, СанПиН 3.3686-21 приложение 36 п.9	04.03.2025	выполнено

					<p>Обеспечить прохождение сотрудниками необходимых медосмотров, вакцинаций, прохождение гигиенической подготовки п.1.5.СП 2.4.3648-20, Приказ МЗ РФ от 06 декабря 2021г. № 1122 и приложение 1.п.18.16,19</p>	04.03.2025	выполнено
					<p>Обеспечить продолжительность перемены для приемки пищи 5-х классов в соответствии с требованиями таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3648-21</p>	04.03.2025	выполнено
					<p>Обеспечить продолжительность перемен между урочной и внеурочной деятельностью, облегченный учебный день; с 1 по 4 классы в соответствии с требованиями п.3.4.1 6. СанПиН 2.4.3648-20</p>	04.03.2025	выполнено
